GORISERVIZI

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3858/17

Committente:	**COMUNE DI CARDITO** **Piazza Giuseppe Garibaldi, 1** **Cardito (NA)**
Matrice:	**Acqua destinata al consumo umano**
Norma di riferimento:	**Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001**
Codice Punto di campionamento:	**C105PP01**
Ubicazione campionamento:	**CARDITO**
Punto di campionamento:	**Piazza Garibaldi (Municipio)**
Tipologia punto di campionamento:	**Rete idrica**
Data e ora di campionamento:	**19/07/17 11:20**
Campionamento effettuato da:	**G.O.R.I. S.p.A.**
Metodica di campionamento:	**APAT CNR IRSA 1030:2003 - 6010:2003 (*)**

Data Ricevimento:	**19/07/17**	*Data inizio prova:*	**19/07/17**
Data Accettazione:	**19/07/17**	*Data fine prova:*	**24/07/17**

RISULTATI ANALITICI RISCONTRATI

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valori riscontrati	Valori limite
cloro residuo (*)	ISS.BHD.033.rev00	mg/l	0.07	
Colore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS.BJA.021	Hazen	<10	
Odore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS.BAA.026		nessun odore rivelabile	
Sapore (*)	ISS.BKA.028.rev00		accettabile	
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0.50
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023	pH	7.1	6.5 - 9.5
Conducibilità elettrica a 20°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022	microS/cm	592	2500
Torbidità	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS.BLA.030	NTU	<0.5	
Nitrito	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS.CBB.037	mg/l	<0.02	0.5
Conta di batteri coliformi a 37°C	ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	0	0
Conta di Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	MPN/100ml	0	0
Ferro	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l Fe	<20	200

GORI Servizi s.r.l.
Sede Legale
via Trentola, 211
80056 - Ercolano (NA)

GORISERVIZI

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3858/17

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valori riscontrati	Valori limite
Conta di Clostridium perfringens	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 48 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0	0

I VALORI LIMITE NON SONO RIPORTATI QUALORA NON PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

LEGENDA

APAT CNR IRSA: Manuale 29/2003; ISS A: Rapporti ISTISAN 07/5; ISS: Rapporti ISTISAN 07/31; ISO: International Organization for Standardization

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

In seguito all'effettuazione delle prove riportate nel presente rapporto, si può concludere che i parametri analizzati rientrano nei limiti imposti dalla normativa di riferimento sopraindicata.

Data emissione rapporto di prova: **14/08/17**

Logistica
Il Responsabile
Dott. Vincenzo Vitale

Fine Rapporto di Prova

I risultati si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto se non in forma integrale. L'eventuale riproduzione parziale del rapporto di prova dovrà essere esplicitamente autorizzata dal laboratorio.
Su richiesta possono essere fornite le incertezze di misura dei parametri analizzati.
Il parametro pH eseguito sui campioni prelevati con il metodo APAT CNR IRSA 1030 viene analizzato entro le sei ore dal campionamento.

GORI Servizi s.r.l.
Sede Legale
via Trentola, 211
80056 - Ercolano (NA)

GORISERVIZI

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3859/17

Committente:	**COMUNE DI CARDITO** **Piazza Giuseppe Garibaldi, 1** **Cardito (NA)**
Matrice:	**Acqua destinata al consumo umano**
Norma di riferimento:	**Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001**
Codice Punto di campionamento:	**C105PP02**
Ubicazione campionamento:	**CARDITO**
Punto di campionamento:	**Via E. De Filippo, 10**
Tipologia punto di campionamento:	**Rete idrica**
Data e ora di campionamento:	**19/07/17 10:15**
Campionamento effettuato da:	**G.O.R.I. S.p.A.**
Metodica di campionamento:	**APAT CNR IRSA 1030:2003 - 6010:2003 (*)**

Data Ricevimento: **19/07/17** *Data inizio prova:* **19/07/17**

Data Accettazione: **19/07/17** *Data fine prova:* **24/07/17**

RISULTATI ANALITICI RISCONTRATI

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valori riscontrati	Valori limite
cloro residuo (*)	ISS.BHD.033.rev00	mg/l	0.03	
Colore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS.BJA.021	Hazen	<10	
Odore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS.BAA.026		nessun odore rivelabile	
Sapore (*)	ISS.BKA.028.rev00		accettabile	
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0.50
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023	pH	7.0	6.5 - 9.5
Conducibilità elettrica a 20°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022	microS/cm	445	2500
Torbidità	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS.BLA.030	NTU	<0.5	
Nitrito	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS.CBB.037	mg/l	<0.02	0.5
Conta di batteri coliformi a 37°C	ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	0	0
Conta di Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	MPN/100ml	0	0
Ferro	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l Fe	<20	200

GORI Servizi s.r.l.
Sede Legale
via Trentola, 211
80056 - Ercolano (NA)

GORISERVIZI

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3859/17

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valori riscontrati	Valori limite
Conta di Clostridium perfringens	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 48 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0	0

I VALORI LIMITE NON SONO RIPORTATI QUALORA NON PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

LEGENDA

APAT CNR IRSA: Manuale 29/2003; ISS A: Rapporti ISTISAN 07/5; ISS: Rapporti ISTISAN 07/31; ISO: International Organization for Standardization

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

In seguito all'effettuazione delle prove riportate nel presente rapporto, si può concludere che i parametri analizzati rientrano nei limiti imposti dalla normativa di riferimento sopraindicata.

Data emissione rapporto di prova: **14/08/17**

Logistica
Il Responsabile
Dott. Vincenzo Vitale

Fine Rapporto di Prova

I risultati si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto se non in forma integrale. L'eventuale riproduzione parziale del rapporto di prova dovrà essere esplicitamente autorizzata dal laboratorio.

Su richiesta possono essere fornite le incertezze di misura dei parametri analizzati.

Il parametro pH eseguito sui campioni prelevati con il metodo APAT CNR IRSA 1030 viene analizzato entro le sei ore dal campionamento.

GORI Servizi s.r.l.
Sede Legale
via Trentola, 211
80056 - Ercolano (NA)